

## Bezpieczeństwo podczas prac polowych

### I. Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

- 1) stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
- 2) stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,
- 3) ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
- 4) zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
- 5) zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
- 6) przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 metrów od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
- 7) wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru,
- 8) palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transporcie nie jest dopuszczalne,
- 9) używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych nie jest dopuszczalne,
- 10) wielkość sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni  $1.000 \text{ m}^2$  lub kubatury  $5.000 \text{ m}^3$ .

### II. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

- od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m,
  - od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,
  - od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,
  - od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m,
  - od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,
  - od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m,
  - między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m,
  - wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych,
  - produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie.
- W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Oficer Prasowy  
st. kpt. mgr Marcin Klefas